

## RV 12C - Grangette départ pour l'année 2023

24/07

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
<b>1. Pesticides</b>				
MON-ALA-75	2,4D*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Aclonifen	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Alachlor	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Ametryn	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Amidosulfuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Atrazine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Azoxystrobin	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Bentazone*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Boscalid*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Carbendazim*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chlorfenvinphos	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chloridazon*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chlorpyrifos	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chlortoluron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Clethodime	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Clomazone*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cyanazine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cybutryne (irgarol)*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cyproconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cyprodinil*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	DEET*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diazinon*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dichlorprop*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diflubenzuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diflufenican	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimefuron	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethachlor	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethenamid	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethoate*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethorphe	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dinoseb	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Epoxiconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Ethofumesate	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fenpropathrin	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fipronil	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Flazasulfuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluazifop P-Butyl	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Flufenacet*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluometuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluquinconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluroxypyr-1-méthylheptyle ster	ng/L	< 25	VM: max. 100

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
MON-ALA-75	Flusilazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Foramsulfuron*	ng/L	< 27	VM: max. 100
MON-ALA-75	Imazamox*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Imidacloprid	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	loxynil	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Iprovalicarb*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Isoproturon*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Linuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	MCPA	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Mecoprop (MCCP)	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Mesotrione*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metaxyl*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metamitron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metazachlor*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Methaldehyde*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Methoxyfenozide	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metolachlor*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metribuzin*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Napropamid*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Nicosulfuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Orbencarb*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Oxadixyl*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Penconazole	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Pendimethalin	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Phosalone*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Pirimicarbe*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propamocarb*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propaquizafop*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propazine	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propiconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Prosulfocarb	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Pymetrozine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Simazine	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Spiroxamine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Sulcotrione*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Tebuconazole	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Terbufos*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Terbutylazine	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Terbutryne*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Thiacloprid	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Thiamethoxam*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Thifensulfuron Methyl*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Triflumizole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
<b>2. Métabolites</b>				
MON-ALA-75	2,6-Dichlorobenzamide*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Chloridazon desphenyl*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Chloridazon methyl desphenyl	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Deisopropyl atrazine*	ng/L	< 25	VM: max. 1000
MON-ALA-75	Diethyl atrazine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Dimethachlor CGA 369873	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Dimethachlor OXA	ng/L	< 25	VM: max. 10000

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
MON-ALA-75	Fludioxonil CGA 192155	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Fluxapyroxad M700F001	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metazachlor ESA	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Metazachlor OXA*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Metolachlor ESA	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Nicosulfuron ASDM	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Nicosulfuron AUSN	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propachlor ESA	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Terbutylazine CGA 324007	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Terbutylazine SYN545666	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Terbutylazine desethyl*	ng/L	< 25	VM: max. 1000

### 3. Métabolites du chlorothalonil

MON-ALA-76	R417888	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R471811	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R611553	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R611965	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R611968	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	SYN507900	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	SYN546872	ng/L	< 25	

### 4. Médicaments

MON-ALA-75	Acide diatrizoïque	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Atenolol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Azithromycine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Bezafibrate*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Carisoprodol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Clofibrac acid	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Erythromycin*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Ibuprofen	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	lomeprol	ng/l	11	
MON-ALA-75	lopromide	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Ketoprofen*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Lamotrigine	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Mefenamic acid	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Memantine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Mepivacaine	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Metformin*	ng/L	25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Méthénamine	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Naproxen	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Paracetamol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Propranolol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Sotalol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Sulfadiméthoxine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Sulfadimidine	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Triméthoprim	ng/L	< 25	

### 6. Diverses substances chimiques

MON-ALA-85	Acide Trifluoroacétique (TFA)	µg/L	0.8	
------------	-------------------------------	------	-----	--

### 7. Perfluorés

MON-ALA-88	4:2 FTS	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	6:2 FTS	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	8:2 FTS	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	FOSA	ng/L	< 1.0	

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
MON-ALA-88	N-EtFOSAA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	N-MeFOSAA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFBA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFBS	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFDA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFDS	ng/L	0.0	
MON-ALA-88	PFDoDA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFHpA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFHxA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFHxS	ng/L	< 1.0	VM: max. 300
MON-ALA-88	PFNA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFNS	ng/L	0.0	
MON-ALA-88	PFOA	ng/L	< 1.0	VM: max. 500
MON-ALA-88	PFOS	ng/L	< 1.0	VM: max. 300
MON-ALA-88	PFPeA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFPeS	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFTreDA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFTriDA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	PFUnDA	ng/L	< 1.0	
MON-ALA-88	_PFOA+PFOS+PFHxS +PFNA	ng/L	0.0	
MON-ALA-88	_Perfluorés totaux (PFAS)	ng/L	2.0	

### 8. Sucres

MON-ALA-78	Acesulfame K	ng/L	32	
MON-ALA-78	Aspartame	ng/L	< 25	
MON-ALA-78	Cyclamate	ng/L	< 25	
MON-ALA-78	Saccharin	ng/L	< 25	
MON-ALA-78	Sucralose	ng/L	< 25	

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.  
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.

## RV 12C - Grangette départ pour l'année 2023

20/09

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
<b>1. COV</b>				
MON-ALA-72	Benzène	µg/L	< 0.1	VM: max. 1
MON-ALA-72	Bromo-chloro-méthane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Bromobenzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Bromométhane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Butylbenzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Chloro-2-toluène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Chloro-4-toluène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Chlorobenzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Chlorométhane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Chlorure de vinyle	µg/L	< 1	VM: max. 0.5
MON-ALA-72	Cis-dichloro-1,2-éthylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Cis-dichloro-1,3-propylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dibromo-1,2-éthane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dibromo-chloro-1,2,3-propane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dibromométhane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichloro-1,1-propylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichloro-1,1-éthane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichloro-1,1-éthylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichloro-1,2-benzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichloro-1,2-éthane	µg/L	< 0.1	VM: max. 3
MON-ALA-72	Dichloro-1,3-benzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichloro-1,3-propane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichloro-1,4-benzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Dichlorométhane	µg/L	< 0.1	VM: max. 20
MON-ALA-72	ETBE	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Ethylbenzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Hexachlorobutadiène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Isopropylbenzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	MTBE	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Naphtalène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Propylbenzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Styrène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trans-dichloro-1,2-éthylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trans-dichloro-1,3-propylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trichloro-1,1,1-éthane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trichloro-1,1,2-éthane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trichloro-1,2,3-benzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trichloro-1,2,3-propane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trichloro-1,2,4-benzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trichloromonofluorométhane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Trichloroéthylène	µg/L	< 0.1	

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
MON-ALA-72	Triméthyl-1,2,4-benzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Triméthyl-1,3,5-benzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Tétrachloro-1,1,2,2-éthane	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	Tétrachlorométhane	µg/L	< 0.1	VM: max. 2
MON-ALA-72	Tétrachloroéthylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	m,p-Xylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	o-Xylène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	sec-Butylbenzène	µg/L	< 0.1	
MON-ALA-72	tert-Butylbenzène	µg/L	< 0.1	
<b>2. Trihalométhanes</b>				
MON-ALA-72	Bromo-dichloro-méthane	µg/L	2.4	
MON-ALA-72	Bromoforme	µg/L	0.9	
MON-ALA-72	Chloroforme	µg/L	2.7	
MON-ALA-72	Dibromo-chloro-méthane	µg/L	2.3	
MON-ALA-72	Trihalométhanes	µg/l	8.3	VM: max. 50

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.  
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.