

RV 12C - Grangette départ pour l'année 2022

09/05

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
1. Pesticides				
MON-ALA-75	2,4D*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Amidosulfuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Atrazine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Azoxystrobin	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Bentazone*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Boscalid*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Carbendazim*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chlorfenvinphos	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chloridazon*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chlorpyrifos	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Chlortoluron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Clethodime	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Clomazone*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cyanazine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cybutryne (irgarol)*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cyproconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Cyprodinil*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	DEET*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diazinon*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dichlorprop*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diflubenzuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diflufenican	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimefuron	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethachlor	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethenamid	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethoate*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Dimethomorphe	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Diuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Epoxiconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Ethofumesate	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fenpropathrin	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Flazasulfuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluazifop P-Butyl	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Flufenacet*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluometuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluquinconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Fluroxypyr-1-méthylheptyle ster	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Flusilazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Foramsulfuron*	ng/L	< 27	VM: max. 100
MON-ALA-75	Imazamox*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Imidacloprid	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	loxynil	ng/L	< 25	VM: max. 100

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
MON-ALA-75	Iprovalicarb*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Isoproturon*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Linuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	MCPA	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Mecoprop (MCPP)	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Mesotrione*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metaxyl*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metamitron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metazachlor*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Methaldehyde*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Methoxyfenozone	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metolachlor*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Metribuzin*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Napropamid*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Nicosulfuron*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Orbencarb*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Oxadixyl*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Penconazole	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Pendimethalin	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Phosalone*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Pirimicarbe*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propamocarb*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propaquizafop*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propazine	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Propiconazole*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Prosulfocarb	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Pymetrozine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Simazine	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Spiroxamine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Sulcotrione*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Tebuconazole	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Terbufos*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Terbutryne*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Terbutylazine*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Thiacloprid	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Thiamethoxam*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Thifensulfuron Methyl*	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Triflumizole*	ng/L	< 25	VM: max. 100

2. Métabolites

MON-ALA-75	2,6-Dichlorobenzamide*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Chloridazon desphenyl*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Chloridazon methyl desphenyl	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Deisopropyl atrazine*	ng/L	< 25	VM: max. 1000
MON-ALA-75	Diethyl atrazine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Dimethachlor CGA 369873	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Dimethachlor ESA	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Dimethachlor OXA	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Metazachlor ESA	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Metazachlor OXA*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Metolachlor ESA	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Metolachlor OXA	ng/L	< 25	VM: max. 10000

Méthode	Paramètre	Unité		Norme
MON-ALA-75	Terbutylazine CGA 324007	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Terbutylazine desethyl*	ng/L	< 25	VM: max. 1000
3. Métabolites du chlorothalonil				
MON-ALA-76	R417888	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R471811	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R611553	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R611965	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	R611968	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	SYN507900	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	SYN546872	ng/L	< 25	
MON-ALA-76	SYN548581	ng/L	< 25	
4. Médicaments				
MON-ALA-75	Acethylsulfamethoxazole*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Acide diatrizoïque	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Amisulpride	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Atenolol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Azithromycine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Bezafibrate*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Carbamazepine*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Carisoprodol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Citalopram*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Clarithromycin	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Clofibrac acid	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Diclofenac	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Erythromycin*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Gabapentine*	ng/L	< 35	
MON-ALA-75	Hydrochlorothiazide	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Ibuprofen	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Iopromide	ng/L	< 25	VM: max. 100
MON-ALA-75	Irbesartan*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Ketoprofen*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Lamotrigine	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Mefenamic acid	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Memantine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Mepivacaine	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Metformin*	ng/L	156	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Metoprolol*	ng/L	< 31	
MON-ALA-75	Méthénamine	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Naproxen	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Paracetamol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Propranolol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Sotalol*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Sulfadimethoxine*	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Sulfadimidine	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Sulfamethoxazole*	ng/L	< 25	VM: max. 10000
MON-ALA-75	Triméthoprim	ng/L	< 25	
MON-ALA-75	Venlafaxine*	ng/L	< 25	
6. Diverses substances chimiques				
MON-ALA-75	1H-Benzotriazole	ng/L	< 25	VM: max. 1000000
MON-ALA-75	5-Methyl-1H-benzotriazole*	ng/L	< 25	
MON-ALA-85	Acide Trifluoroacétique (TFA)	µg/L	1.117	

Méthode	Paramètre	Unité	Norme
8. Sucres			
MON-ALAL78	Acesulfame K	ng/L	67
MON-ALAL78	Aspartame	ng/L	< 25
MON-ALAL78	Cyclamate	ng/L	< 25
MON-ALAL78	Saccharin	ng/L	< 25
MON-ALAL78	Sucralose	ng/L	< 25

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.

RV 12C - Grangette départ pour l'année 2022

Méthode	Paramètre	Unité	24/10	20/09	24/01	Norme
1. COV						
MON-ALA-72	Benzène	µg/L	< 0.1			VM: max. 1
MON-ALA-72	Bromo-chloro-méthane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Bromobenzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Bromométhane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Butylbenzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Chloro-2-toluène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Chloro-4-toluène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Chlorobenzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Chlorométhane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Chlorure de vinyle	µg/L	< 1			VM: max. 0.5
MON-ALA-72	Cis-dichloro-1,2-éthylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Cis-dichloro-1,3-propylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dibromo-1,2-éthane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dibromo-chloro-1,2,3-propane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dibromométhane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichloro-1,1-propylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichloro-1,1-éthane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichloro-1,1-éthylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichloro-1,2-benzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichloro-1,2-éthane	µg/L	< 0.1			VM: max. 3
MON-ALA-72	Dichloro-1,3-benzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichloro-1,3-propane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichloro-1,4-benzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Dichlorométhane	µg/L	< 0.1			VM: max. 20
MON-ALA-72	ETBE	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Ethylbenzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Hexachlorobutadiène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Isopropylbenzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	MTBE	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Naphthalène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Propylbenzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Styrène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Toluène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trans-dichloro-1,2-éthylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trans-dichloro-1,3-propylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trichloro-1,1,1-éthane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trichloro-1,1,2-éthane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trichloro-1,2,3-benzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trichloro-1,2,3-propane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trichloro-1,2,4-benzène	µg/L	< 0.1			

			24/10	20/09	24/01	
Méthode	Paramètre	Unité				Norme
MON-ALA-72	Trichloromonofluorométhane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Trichloroéthylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Triméthyl-1,2,4-benzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Triméthyl-1,3,5-benzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Tétrachloro-1,1,2,2-éthane	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	Tétrachlorométhane	µg/L	< 0.1			VM: max. 2
MON-ALA-72	Tétrachloroéthylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	m,p-Xylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	o-Xylène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	sec-Butylbenzène	µg/L	< 0.1			
MON-ALA-72	tert-Butylbenzène	µg/L	< 0.1			

2. Trihalométhanes

MON-ALA-72	Bromo-dichloro-méthane	µg/L	2.1	3.5	1.4	
MON-ALA-72	Bromoforme	µg/L	3.1	4.8	0.4	
MON-ALA-72	Chloroforme	µg/L	1.4	2.1	2.5	
MON-ALA-72	Dibromo-chloro-méthane	µg/L	3.9	6.1	1.0	
MON-ALA-72	Trihalométhanes	µg/l	11	17	5	VM: max. 50

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.