Service de l'eau
VILLE DE LAUSANNE

Résultats d'analyses

Campagne de prélèvement pour le contrôle du taux de fer effectuée les 21 et 22.10.2021

N°	Commune	Adresse	Fer(ug/L)
F 1	Bussigny	Fontaine, rue du Château	5.9
BH 1	Bussigny	BH n°90 vers rue de violette 14	<5
BH 2	Bussigny	BH n° 55 vers rue de Sullens 17	<5
BH 3	Bussigny	BH n° 10 vers rue St Germain 11	5.7
BH 4	Bussigny	BH n° 81 vers rue de l'Industrie 50	15.2
BH 5	Bussigny	BH n° 17 vers rue de Lausanne entre le n°12 et le 14	7.3
BH 6	Bussigny	BH n° 85 vers route de Condémine 8	14.8
SA 01	Cheseaux	Sortie d'air vers rue de Genève 2	20.3
SA 02	Cheseaux	Sortie d'air à l'angle Rue Bouznet et rue Perrovray	62.5
SA 03	Cheseaux	Sortie d'air vers rue de Genève 32 B	58
SA 04	Cheseaux	Sortie d'air à l'angle route de Morrens et route de Champamont	18.2
SA 05	Boussens	Sortie d'air vers route de Cheseaux 2	66.4
SA 06-(BH 7)	Boussens	BH n° 21006 vers rue Grange aux Aguets 1	10.8
SA 07	Boussens	Sortie d'air dans le giratoire route du village, route de la Coulisse	26.6
SA 08	Etagnière	Sortie d'air en Rambuz, près de la station-service Coop	12.7
SA 09	Etagnière	Sortie d'air au carrefour rue de Bourg et route de la Forêt	14.2
SA 10	Etagnière	Sortie d'air à l'angle route d'Echallens et route Derreyvuvoé	15.7

La valeur maximale selon l'OPBD est de 200 µg/L